

Rouen, le 5 septembre 2025

MONSIEUR
COMMUNAUTE COMMUNE COTE D'ALBATRE
48 bis route de Veulettes
76450 CANY-BARVILLE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CCCA FONTAINE-LE-DUN

Prélèvement 00302728
Unité de gestion CCCA FONTAINE-LE-DUN (UGE 0019)
Installation AUTIGNY BS (TTP 000572)
Point de surveillance SORTIE DE LA STATION (P 0000000066)
Commune AUTIGNY
Localisation exacte RESERVOIR SEMI AUTIGNY

Prélevé le : mercredi 27 août 2025 à 12h30
par : HUGUES PETIT
Type visite : AU
Type d'eau : T1
Motif : suivi renforcé

Analyse laboratoire	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Type de l'analyse : 76AU Code SISE de l'analyse : 00302788 Référence laboratoire : E.2025.15736-1					
MÉTABOLITES PERTINENTS					
OXA alachlore	<0,020 µg/L		0,10		
Chloridazone desphényl	0,148 µg/L		0,10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,055 µg/L		0,10		
Chlorothalonil R417888	0,087 µg/L		0,10		
Flufenacet ESA	<0,005 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE					
Chlorothalonil-4-hydroxy	<0,020 µg/L		0,10		
Diméthachlore OXA	<0,01 µg/L		0,10		
Flufénacet OXA	<0,005 µg/L		0,10		
Propachlore ESA	<0,005 µg/L		0,10		
Propachlore OXA	<0,005 µg/L		0,10		
Terbuthylazine métabolite LM6	<0,020 µg/L		0,10		
MÉTABOLITES NON PERTINENTS					
ESA acetochlore	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
OXA acetochlore	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
ESA alachlore	<0,010 µg/L				0,9 (VI)
Chlorothalonil R471811	0,445 µg/L				0,9 (VI)
CGA 369873	0,070 µg/L				0,9 (VI)
CGA 354742	<0,005 µg/L				0,9 (VI)
Diméthénamide OXA	<0,01 µg/L				0,9 (VI)
Diméthénamide ESA	<0,005 µg/L				0,9 (VI)
ESA metazachlore	<0,020 µg/L				0,9 (VI)
OXA metazachlore	<0,005 µg/L				0,9 (VI)
OXA metolachlore	<0,01 µg/L				0,9 (VI)
ESA metolachlore	<0,020 µg/L				0,9 (VI)

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00302728)

Eau d'alimentation non conforme aux exigences de qualité fixées pour la chloridazone desphényl. La concentration mesurée dans le cadre du contrôle renforcé est inférieure à la valeur sanitaire maximale définie par les autorités. La collectivité bénéficie d'une dérogation préfectorale pendant la réalisation des études et travaux nécessaires au retour à la conformité. L'eau peut être consommée sans risque pour la santé.

P/Le directeur général
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Anne GERARD